

盈江县水利局2023年度“双随机、一公开”抽查结果（一）

序号	单位名称	抽查项目	抽查依据	抽查方式	存在问题	抽查结果
1	德宏州土地投资开发有限公司	水利工程质量检查	《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》	实地检查	1、参建单位未在管理体系中明确设置执行、检查强制性条文的环节和要求；2、未按规定设置质量责任公示牌	发现问题已责令整改
2	德宏闽贸地产开发有限公司	水土保持检查	《中华人民共和国水土保持法》《云南省水土保持条例》	实地检查	无	未发现问题
3	盈江佳兆鑫硅业有限公司	取用水检查	《中华人民共和国水法》；《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令460号）；《取水许可管理办法》（水利部第34号令）；《云南省取水许可和水资源费征收管理办法》（省政府第154号令）	实地检查	无	未发现问题
4	盈江县正烨滚朋羊三级水电开发有限公司	水利工程安全检查	《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《水利工程建设安全生产管理规定》	实地检查	1、未落实上级文件要求，未及时传达州水利局、县安委会关于做好建筑施工等重点行业领域安全大检查、大排查文件精神；2、3号支洞洞口未上锁，未有人值守；3、现场氧气瓶、乙炔瓶未按规定存放；4、尾水闸井未设置安全防护和警示标志。	发现问题已责令整改